

Ciudad de Panamá, Panamá
08 de septiembre de 2017



Señor
Olga Castillo
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General
Bolsa de Valores de Panamá
Panamá, Ciudad de Panamá

Costa del Este
Avenida La Rotonda
Business Park II
Torre V Piso N.11
Panamá, República de Panamá
Apartado Postal 0816-01990
tel 507 206- 2600
fax 507 206-2612

Distinguida Señora Castillo:

Por medio de la presente comunicación y en cumplimiento con las reglas establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores ("SMV") con respecto a los hechos relevantes, le informamos lo siguiente:

A través de la investigación y análisis de expertos internacionales se ha confirmado la existencia de pérdidas de agua en sectores específicos del túnel de la Central Hidroeléctrica Chan 75. Por tanto, trabajos de reparación deben ser ejecutados en secciones del túnel para garantizar el funcionamiento adecuado del activo a largo plazo.


Tomando en cuenta las alternativas de solución analizadas a la fecha y la experiencia en trabajos similares, se estima un periodo de reparación de aproximadamente diez meses.

Considerando la evaluación técnica de los expertos y dado el tiempo requerido para realizar los estudios, ingeniería y preparación, la sociedad estima que los trabajos de reparación estarían iniciándose durante el primer trimestre de 2019.

La Central Hidroeléctrica Chan continuará a disposición del Centro Nacional de Despacho y puede operar a máxima capacidad hasta el inicio del período de reparación. De enero a agosto de 2017, la planta ha generado 559 GWh.

Para AES CHANGUINOLA, S.R.L. es de vital importancia mantener una comunicación fluida con la SMV por lo que quedamos a su disponibilidad en caso de requerir información adicional o de desear realizar una reunión.

Atentamente,



Miguel Bolinaga
Apoderado General
AES CHANGUINOLA, S.R.L.